CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 20/02/2015

MAIRIE

63580 PESLIERES

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE15-16250
Identification échantillon : LSE1502-14258-1 **Analyse demandée par : ARS DT du PUY-DE-DOME**
N° Analyse : 00128284 **N° Prélèvement :** 00127815
Nature: Eau de distribution
Lieu de Prélèvement : BOURG
Localisation exacte : DUMAS PAULETTE MELANGEUR VERRANDA
Dept et commune : **63 PESLIERES**
UGE : 0332 - SIVOM DE LA REGION D'ISSOIRE
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE **PSV : 0000002570**
Type de visite : D1 **Type Analyse :** D1+ **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : SIVOM DE LA REGION D'ISSOIRE
8 Avenue de la Libération
63114 COUDES
Nom de l'installation : STE CATHERINE PESLIERES **Type** : UDI **Code** : 001998
Prélèvement : Prélevé le 17/02/2015 à 10h44 Réceptionné le 17/02/2015 à 20h34
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / PISSAVY Nicolas
Prélèvement accrédité
Flaconnage CARSO-LSEHL
Traitement : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 17/02/2015 à 20h39

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	63D1+	5.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v2		25	#
pH sur le terrain	63D1+	7.40	-	Electrochimie			6.5 9	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63D1+	132.5	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		200 1100	#
Chlore libre sur le terrain	63D1+	0.28	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	63D1+	0.31	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#

.../...

CARSO-LSEHL
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 20/02/2015
Identification échantillon : LSE1502-14258-1
Destinataire : MAIRIE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	63D1+	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C	63D1+	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes à 36°C	63D1+	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	#
Escherichia coli	63D1+	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63D1+	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	63D1+	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	63D1+	1 Chlore	-	Qualitative				
Saveur	63D1+	1 Chlore	-	Qualitative				
Couleur apparente (eau brute)	63D1+	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	63D1+	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			#
Couleur	63D1+	0	-	Qualitative				
Turbidité	63D1+	0.19	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2	#
Analyses physicochimiques								
Cations								
Ammonium	63D1+	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	#

63D1+ ANALYSE (D1+=D1) EAU DE DISTRIBUTION CHLOREE (ARS63-2015)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

Eau non conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :
- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

Ludovic RIMBAULT
Responsable Technique Microbiologie